

Акт о результатах проверки №15

г. Степногорск
(место составления акта)

18 марта 2024 г.
время 10 часов 00 минут

1. Наименование органа контроля и надзора: Управление по ЧС города Степногорск
2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка: Акт о назначении проверки №15 от «04» марта 2024 года, зарегистрированный в уполномоченном органе Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Акмолинской области №2411181003000012/00015 от 04 марта 2024 года.
3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку Государственным инспектором: старшим инженером Управление по ЧС г. Степногорск старшим лейтенантом гражданской защиты Ботановым А.Б.
4. Дата, место и период проведения проверки: 11 марта 2024 года, город Степногорск, п. Бестобе, ул. Шуакты, зд. №91.
5. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки в области пожарной безопасности объекта КГУ «Основная средняя школа поселка Бестобе» выявлен ряд нарушений в сфере гражданской защиты, нарушения норм и правил пожарной безопасности и технических регламентов в области пожарной безопасности:
6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	КГУ «Основная средняя школа поселка Бестобе»	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации, а именно имеется сработка одного датчика. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	п. 120 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758 (далее - приложение №3).
2		В здании школы световые знаки пожарной безопасности "Выход" используемые на путях эвакуации, неисправном состоянии с выключенной световой индикацией. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по	п.62 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности

	<p>чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>
3	<p>На территориях школы у места размещения подземного пожарного гидранта установлена не световой или не флуоресцентный указателем Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	<p>п.24 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября</p>
4	<p>В здании школы электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением требований безопасности а именно: в щитовом места соединения и ответвления жил проводов не изолируются Основание: п.81 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	<p>п.74 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября</p>
5	<p>В здании школы большинстве в кабинетах оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или</p>	<p>п.83 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной</p>

		специальных зажимов. Основание п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758
6		В здании школы в кабинете начальных классов токоведущие части электровключатели и электророзетки смонтированы на горючем основании (дерево). Основание: п. 79 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	п. 82 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758.
7		Не со всеми работниками школы (персонал) проводится обучение мерам пожарной безопасности в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. Основание: п. 8 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	п. 4 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758.
8		В котельном и в мастерской проводки а именно все токоведущие части не очищаются от горючей пыли.	п.106 Проверочного листа в сфере

	<p>Основание: п.85 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>
9	<p>Лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики не качественно осуществляет работу. Основание: п.65 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>п.29 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку Старший инженер УЧС г. Степногорск
старший лейтенант гражданской защиты Ботанов А.Б.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи _____

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки _____
приложение на " ____ " листах

10. " ____ " _____ 20__ года.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.